

## Teknisk beskrivelse K2000

### MODULMÅL

Modulyttermål; BxLxH= 2,9 x 9,6 x 3,3 m  
Innvendig takhøyde 2,7 m

### GULVBJELKELAG

Golvbelegg i kontor/korridor Tarkett Acczent Akustik  
1,5 mm Tarkett Optima vinylbelegg med opphøyet sokkel i toaletter.  
22 mm gulvspanplate  
45x195 mm tversgående bjelker, c600 mellom langsgående  
limtrebjelker 90x225 mm i skjøten mellom moduler  
195 mm mineralull kvalitet A  
12 mm V313 sponplate

### TAKBJELKELAG 3°

Takduk helsveiset Protan G-Duk 1,5 mm  
12 mm V313 sponplate  
Takkiler 45x62-92 + 50mm steinull med papp  
Limtre 42x200 c1195 mellom langsgående limtrebjelker 90x390 mm  
200 mm steinull  
0,15 mm aldersbestandig plastfolie  
28x70 splittpanel c300  
13 mm gipsplate / Gyptone takplater type Quattro 41 i felt i kontor

### VINDUSYTTERVEGG

12 mm "Wafertex" med trepanelpregning.  
21x70 mm lekte for luftspalte  
6,4 mm trefiberplate  
45x195 mm stående reisverk, c600 mellom 2 st. limtrebjelker  
90x315  
195 mm mineralull  
0,15 mm aldersbestandig byggfolie  
13 mm ferdigbehandlet gipsplate med malt glassfibertapet

### GAVELYTTERVEGG

12 mm "Wafertex" med trepanelpregning  
21x70 mm lekte for luftspalte  
45x120 reisverk + 120 mm isolering  
6,4 mm trefiberplate  
6,4 mm trefiberplate  
45x95 mm stående regel, c600  
95 mm mineralull  
13 mm ferdigbehandlet gipsplate med malt glassfibertapet

### SYSTEMINNERVEGGER (grønnmarkerte)

13 mm gipsplate (ferdigbehandlet Eurowand med hatteprofil)  
70 mm stående reisverk c900  
45 mm mineralull  
13 mm ferdigbehandlet gipsplate med malt glassfibertapet

### DØRER OG VINDUER

Ytterdør 11x21 av aluminium med låsekasse Assa ekskl. sylinder  
Vinduer faste eller åpningsbare innadgående med dreiekipbeslag.  
Innerdører 10x21 (låsekasse og dekklokk)  
Innerdører 10x21 til HC resp 7x21 til liten wc.

### TAKDRENERING

Takdrenering med felles hengerenne og synlig stupør på fasaden.

### OVERFLATE INNVENDIG

Veggflater med hvitmalt glassfibertapet G135 0502-Y Glans 20  
Takplater hvitmalt NCS S 0502-y Glans 7  
Golvbelegg Tarkett Acczent Akustik 3,05 3692 026  
1,5 mm Tarkett Optima vinylbelegg nr 853 i våtrom

### MILJØ:

#### 1. VENTILASJON

Ventilasjonsaggregat i servicemodul med separat til-/fraluft til resp kontor. Innbygd kjøling (10kW) resp varmepumpe (12kW)  
Aggregatet har innbygde filter for til- og fraluft og varmegjenvinner.

#### 2. OPPVARMING

Oppvarming skjer med luftvarmepumpe i kombinasjon med jordede elektriske varmeovner.

#### 3. SOLSKJERMING

Samtlige rom er utstyrte med utvendig solskjerming (solscreen)

#### 4. BELYSNING

Takbelysning i kontor med flyttbare armaturer Cresida Basic 3963/28 T5  
Innfelt armatur i korridortak Glamox C10-R600 214HF 830 CP2 LL  
Wc: Ifö Vegg Modul 20 med glasskuppel

### EL-INSTALLASJON

El tilkobles i servicemoduler. 40A hovedsikringer.  
Hvert kontor er utstyrt med uttaksstav fabrikkat KB med 2x3 stk eluttak samt plass for uttak for data/tele.  
Forberedt med kanaler for svakstrøm.

### GRUNNLEGGING / SOKKELKLEDNING

Grunnleggingen gjøres av 4 stk langsgående bærelinjer av tre iht objektspesifikk grunntegning.  
Mellom modul og mark kles den ventilerte grunnen med splittpanel.

